Échantillon 2026-08311

Prélèvement du	19.10.2026 (heure non-spécifiée)	**Période d'analyse**	Du 19.10.26 au 23.10.26
Préleveur	Préleveur externe	**Type d'échantillon**	2812 - Eau de distribution
Site de prélèvement	Association Intercommunale des Eaux de Ballens-Berolle-Mollens (AIEBBM)		
Point de prélèvement	Réservoir Mollens		

Microbiologie

Paramètre	Résultat **	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme[1]	Conformité
Germes mésophiles aérobies *	1	UFC/mL	< 300	OPBD	Oui
Escherichia coli *	Non décelé	UFC/100 mL	Max. 0	OPBD	Oui
Entérocoques *	Non décelé	UFC/100 mL	Max. 0	OPBD	Oui

Appréciation (microbiologie): les paramètres analysés sont conformes aux valeurs maximales définies par l'OPBD.

Paramètres physico-chimiques

Propriétés physiques

Paramètre	Résultat	Incertitude	Unité	Valeur(s) limite(s)	Norme[1]	Conformité
Conductivité *	575	± 23	µS/cm	30 - 800	W12	-
Turbidité	0.1	-	NTU	1.0	OPBD(i)	-

Appréciation générale: l'échantillon 2026-08311 est conforme aux exigences légales fédérales de l'OPBD.